

安全评价报告信息公示

项目名称	唐山运亨石油有限公司滦州市杨柳庄加油站分公司安全现状评价报告	
评价类别	安全现状评价	
项目简介	<p>唐山运亨石油有限公司滦州市杨柳庄加油站分公司位于河北省唐山市滦州市杨柳庄镇杨柳庄村南 100 米路西，该站成立于 2024 年 01 月 22 日，公司类型：其他有限责任公司分公司，负责人：杨新维。统一社会信用代码：91130223MADAFP7L62。</p> <p>本次评价为安全现状评价。该加油站占地面积 3158.73 m²，站内设 4 个双层埋地油罐，其中 28m³ 的汽油罐 2 个，28m³ 柴油罐 2 个，经折算储油总容积 84m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 加油站的等级划分，总容积 V≤90m³ 为三级加油站。设有 4 台加油机，其中 2 台双枪式汽油加油机，2 台单枪式柴油加油机。</p> <p>该站现有职工 6 人，其中站长 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 4 人。该站主要负责人、安全生产管理人员均已参加了有关部门组织的安全培训，主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证。专职安全管理人员经有关部门培训，考核合格后取得安全生产知识和管理能力考核合格证书；从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力后上岗。</p>	
评价结论	<p>该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合规范要求，消防设施齐全，取得了滦县公安消防大队的消防监督检查记录和河北广安防雷科技有限公司出具的《防雷装置检测报告》。安全管理比较规范，各项规章制度已基本建立健全，操作规程也较为适用，建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实，安全管理体系已经形成。</p> <p>在现场检查表的 217 项内容中，经现场检查、评价，该加油站涉及到的有 133 项。经现场检查、评价，全部合格。</p> <p>该加油站未构成危险化学品重大危险源。</p> <p>按照评价标准，唐山运亨石油有限公司滦州市杨柳庄加油站安全现状满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求，符合经营危险化学品安全条件的要求。</p>	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号

项目负责人	刘瑜昆	S011011000110192000065
评价组成员	张佳丽	S011011000110203000391
	陈小磊	1800000000300093
	康小明	2004000000100372
	赵妍	S011011000110203000100
	郭建	S011011000110203000385
报告编制人	赵妍	S011011000110203000100
报告审核人	李国玉	2004000000100369
技术负责人	石振森	1800000000200126
过程控制负责人	安晓红	2004000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	刘瑜昆、赵妍
	时间	2024. 1. 26
	主要任务	对项目现场周边、内部布置及安全设施等情况进行分析评价，对存在的安全隐患提出整改建议和措施。
报告完成时间	2024. 2. 29	
备注		

现场照片

