

安全评价报告信息公示

项目名称	唐山市开平区京质石化有限公司安全现状评价报告	
评价类别	安全现状评价	
项目简介	唐山市开平区京质石化有限公司位于唐山开平区西五路西侧、南新东道北侧，投资人李宏昆。 该站加油区设有 6 台加油机，其中四枪乙醇汽油加油机 4 台（北侧 2 台加油机停用），双汽双柴加油机 2 台。站内共有 30m³ 双层埋地储罐 5 个，其中 30m³ 双层埋地乙醇汽油罐 3 个、30m³ 双层埋地柴油罐 2 个；柴油罐储罐容积按折半算，柴油折半后，全部储罐储油总容积为 120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 规定，该加油站属于二级加油站。 该站现有职工 6 人，其中站长 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 4 人。	
存在问题	不涉及	
整改完成情况	不涉及	
评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合标准要求，消防设施齐全。该站设有防雷防静电装置，经河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司检测合格。该站已建立健全安全管理制度等各项规章制度，操作规程适用，建立了安全管理组织，各级安全生产责任制已落实，安全管理体系已经形成，“双控”机制已经建立，并按要求运行。 在现场检查表的 257 项内容中，其中否决项有 175 项，非否决项有 82 项，该站共涉及 228 项内容，经现场检查、评价，全部合格。 该加油站未构成危险化学品重大危险源。 按照评价标准，唐山市开平区京质石化有限公司现状符合安全要求。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	张海英	1500000000200013
评价组成员	刘琳	13190228204
	陈小磊	1800000000300093
	康小明	2004000000100372
	郭建	13230332508

报告编制人	刘琳	13190228204
报告审核人	刘瑜昆	1600000000300158
技术负责人	石振森	2004000000100375
过程控制负责人	安晓红	2004000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	张海英、刘琳
	时间	2025. 7. 14
	主要任务	收集资料，勘查现场
报告提交时间	2025. 7. 23	
备注		



站内合影



静电接地报警器



卸油口



油气回收装置控制箱