

安全评价报告信息公示

项目名称	迁安市通旺加油站经营危险化学品安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价
项目简介	迁安市通旺加油站（以下简称“该站”），住所位于迁安市沙河驿镇沙河驿村东杨柏路东。成立于 2009 年 12 月 24 日。加油站类型：个人独资企业，投资人：高健，统一社会信用代码：91130283699235822W，经营范围：许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 该加油站成品油零售经营批准证书证号为油零售证书第冀 BI0163 号，有效期为 2025 年 9 月 9 日至 2030 年 9 月 9 日，从事车用乙醇汽油、柴油、煤油零售业务。 加油站占地面积 2263 m²，2025 年 2 月之前加油站用地采用租赁的方式，包含附图中的洗车房、民建，加油站于 2025 年 2 月取得中华人民共和国不动产权证书，证书范围未包含洗车房、民建，因此将洗车房、民建改为周边设施，加油区设有加油机 7 台，其中 3 台单枪汽油加油机，4 台单枪柴油加油机；设置埋地 S/F 双层储罐 5 个，其中 2 个 20m³S/F 双层汽油储罐，3 个 20m³S/F 双层柴油储罐，柴油折半计算，储油总容积为 70m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 加油站的等级划分该加油站为三级加油站。 站内现有职工 6 人，其中主要负责人 1 人，专职安全管理人员 1 人，加油员 4 名。
存在问题	/
整改完成情况	/
评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合规范要求，消防设施齐全，取得了唐山市防雷中心出具的《防雷装置检测报告》。安全管理比较规范，各项规章制度已基本建立健全，操作规程也较为适用，建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实，安全管理体系已经形成。 自上次取得危险化学品经营许可证以来的平面布置、主要技术、工艺路线、产品方案未发生变化，加油站买卖，故进行安全现状评价。 在现场检查表的 242 项内容中，经现场检查、评价，该加油站涉及到的有 132 项。经现场检查、评价，全部合格。按照评价标准，迁安市通旺加油站符合经营危险化学品安全条件的要求。

参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	康小明	20040000000100372
评价组成员	赵兴华	13190221373
	陈小磊	18000000000300093
	康小明	20040000000100372
	赵妍	13250407821
	郭建	13230332508
报告编制人	赵妍	13250407821
报告审核人	刘瑜昆	16000000000300158
技术负责人	尹海军	19040000000101882
过程控制负责人	安晓红	20040000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	李国玉、赵兴华
	时间	2025. 08. 05
	主要任务	现场勘察、收集资料
报告提交时间	2025. 10. 27	
备注		

现场照片

人员照片	站控仪表
	

油罐区



站控仪表



油罐口



加油区

