

安全评价报告信息公示

项目名称	中海油销售唐山有限公司迁西南环加油站经营危险化学品安全现状评价	
评价类别	安全现状评价	
项目简介	中海油销售唐山有限公司迁西南环加油站(以下简称“该站”)位于迁西县南环路与长城南路交叉路口北侧,营业执照统一社会信用代码为 91130227567370862D, 该站成立于 2011 年 01 月 05 日, 负责人: 王会春, 类型: 有限责任公司分公司(国有独资)。 加油站占地面积 4000 m², 该站设置加油机 6 台, 其中 3 台双枪汽油加油机, 3 台双枪柴油加油机(其中 2 台柴油加油机停用); 设置 S/F 双层埋地储罐 5 个, 其中 30m³S/F 双层汽油储罐 3 个, 30m³S/F 双层柴油储罐 2 个, 柴油折半计算, 储油总容积为 120m³, 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 3.0.9 加油站的等级划分, 总容积 90m³<V≤150m³为二级加油站。 站内现有职工 6 人, 其中主要负责人(站长)1 人, 安全管理人员 1 人, 出纳 1 名, 班主管 2 名, 加油员 1 名。	
存在问题	/	
整改完成情况	/	
评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合规范要求, 消防设施齐全, 经河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司出具的《防雷装置检测报告》。安全管理比较规范, 各项规章制度已基本建立健全, 操作规程也较为适用, 建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实, 安全管理体系已经形成。 自上次取得危险化学品经营许可证以来的平面布置、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模均未发生变化, 因危险化学品经营许可证临期, 故进行安全现状评价。 在现场检查表的 243 项内容中, 经现场检查、评价, 该加油站涉及到的有 146 项。经现场检查、评价, 全部合格。按照评价标准, 中海油销售唐山有限公司迁西南环加油站符合经营危险化学品安全条件的要求。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	安晓红	2004000000100370
评价组成员	赵兴华	13190221373

	陈小磊	1800000000300093
	安晓红	2004000000100370
	宋兴旺	13240361704
	郭建	13230332508
项目组其他成员	李田	13240371151
报告编制人	李田	13240371151
报告审核人	刘瑜昆	1600000000300158
技术负责人	石振森	2004000000100375
过程控制负责人	李丽文	1800000000300057
现场开展安全评价工作情况	人员	安晓红、李田
	时间	2025. 9. 15
	主要任务	现场勘察，收集资料
报告提交时间	2025. 10. 27	
备注		

现场照片



站前合影



加油区



罐区



罐区