

安全评价报告信息公示

项目名称	迁安市擂鼓台富兴加油站经营危险化学品安全现状评价
评价类别	安全现状评价
项目简介	迁安市擂鼓台富兴加油站（以下简称“该站”）位于迁安市大崔庄镇擂鼓台村西，投资人尹文田。该站成立于 2002 年 04 月 17 日 公司类型为个人独资企业，统一社会信用代码：91130283737392635R。该站《危险化学品经营许可证》有效期为 2023 年 07 月 07 日至 2026 年 07 月 06 日，证书编号为冀唐迁安审经字[2023]125；成品油零售经营批准证书证号为油零售证书第冀 BI0105 号，有效期为 2025 年 9 月 9 日至 2030 年 9 月 9 日，从事车用乙醇汽油、柴油、煤油零售业务。 该站现有加油机 4 台，双排布置。罐区共有 4 座 S/F 埋地储油罐，其中容积 15m³ 埋地柴油储罐 2 个，容积 15m³ 埋地乙醇汽油储罐 2 个，柴油罐容积折半计入油罐总容积，油罐总容积为 45m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 加油站的等级划分，总容积 V≤90m³ 为三级加油站。 站内现有职工 3 人，其中主要负责人（站长）1 人，专职安全管理人员 1 人，加油员 1 名。
存在问题	/
整改完成情况	/
评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合规范要求，消防设施齐全，雷电防护装置取得了唐山市防雷中心出具的《雷电防护装置检测报告》。安全管理比较规范，各项规章制度已基本建立健全，操作规程也较为适用，建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实，安全管理体系已经形成。 自上次取得危险化学品经营许可证以来的主要技术、工艺

	路线、产品方案、装置规模未发生变化。 在现场检查表的 245 项内容中，经现场检查、评价，该加油站涉及到的有 141 项。经现场检查、评价，全部合格。按照评价标准，迁安市擂鼓台富兴加油站经营危险化学品（车用乙醇汽油、车用柴油）安全现状符合要求。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	安晓红	2004000000100370
评价组成员	赵兴华	13190221373
	陈小磊	1800000000300093
	宋兴旺	13240361704
	郭建	13230332508
报告编制人	陈小磊	1800000000300093
报告审核人	刘瑜昆	1600000000300158
技术负责人	石振森	2004000000100375
过程控制负责人	李丽文	1800000000300057
现场开展安全评价工作情况	人员	安晓红、陈小磊
	时间	2026. 05. 07
	主要任务	现场勘察、收集资料
报告提交时间	2026. 06. 09	
备注		

现场照片

现场合影



罐区



卸油口



液位监测系统

