

安全评价报告信息公示

项目名称	唐山市南堡开发区达成加油站唐山市南堡开发区达成加油站、加气站建设项目（加油部分）安全条件评价报告
评价类别	现状评价
项目简介	唐山市南堡开发区达成加油站成立于 2013 年 3 月 28 日，位于河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区开元路与发展道交叉口南行 100 米路西，投资人为王增军，企业类型为个人独资企业。 （1）项目名称：唐山市南堡开发区达成加油站、加气站建设项目（加油部分）。 （2）项目建设单位：唐山市南堡开发区达成加油站。 （3）建设性质：新建有储存危险化学品经营项目。 （4）建设地点：河北省唐山市南堡经济开发区开元路西侧。 （5）主要建设内容及规模：本项目建设加油加气罩棚 2 座，单层站房 1 座，油罐区 1 座，LNG 储罐区 1 座。购置 30m³汽油储罐 2 个，30m³柴油储罐 2 个，60m³LNG 立式储罐 1 个及 2 台双枪汽油加油机，2 台双枪柴油加油机，1 台双枪汽油/柴油加油机，3 台 LNG 加气机。 该站拟建 30m³汽油储罐 2 个，30m³柴油储罐 2 个，60m³LNG 立式储罐 1 个，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的加油与 LNG 加气合建站的等级划分规定，该站属于二级加油与 LNG 加气合建站。 （6）项目总投资：总投资 520 万元，其中项目资本金为 420 万元，项目资本金占项目总投资的比例 80.77%。 （7）劳动定员：拟建项目拟设劳动定员 6 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 4 人。 拟建项目拟建设于河北省唐山市南堡经济开发区开元路西侧。该站东侧为开元路（主干路），路西侧有一条架空电力线和变压器，该架空电力线和变压器待该站建成后拆除；西侧距离西侧围墙 123.6m 和 211m 处分别有一座民建（三类保护物）和一座养老院（三类保护物），距离西侧围墙约 60m 处有一个盐卤池；南侧距离南侧围墙 71.5m 和 117m 处分别有一条架空电力线（杆高 12m，有绝缘层）和一条架空通信线；北侧为空地。
存在问题	不涉及
整改完成情况	不涉及
评价结论	拟建项目符合城镇总体规划；周边无供水水源、码头、医院、农田保护区、风景名胜、军事禁区及法律、行政法规规定予以保护的其它区域，拟建项目所在地自然条件良好，地势平坦，工程地质条件满足建站要求。拟建项目所在地交通便利，选址、总平面布置合理，建、构筑物的耐火等级符合规范要求。站内设施与周边建、构筑物的安全距离以及站内设施之间的安全距离，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。项目的工艺技术方案比较先进，设备均成套

	购置，爆炸危险区域内的电气设备拟采用防爆电气，并拟配防静电接地仪及必要的消防器材。 拟建项目选用的技术、工艺成熟，设备装置、公用工程及辅助设施在采取本报告提出的对策措施后能满足需要。 通过安全评价，评价组认为：拟建项目在以后的设计、施工和投入使用过程中，在落实可研和本报告中提出的安全对策措施的前提下，其风险在可接受程度内，从安全角度符合有关法律、法规、标准要求。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	石振森	20040000000100375
评价组成员	刘琳	13190228204
	陈小磊	18000000000300093
	康小明	20040000000100372
	张海英	15000000000200013
	郭建	13230332508
报告编制人	张海英	15000000000200013
报告审核人	刘瑜昆	16000000000300158
技术负责人	尹海军	19040000000101882
过程控制负责人	安晓红	20040000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	张海英、石振森
	时间	2026. 4. 29
	主要任务	收集资料，勘查现场
报告完成时间	2026. 6. 25	
备注		

	
站内合影	西侧
	
北侧	南侧
	
东侧	