

安全评价报告信息公示

项目名称	河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站 经营危险化学品安全现状评价		
评价类别	安全现状评价		
项目简介	河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站原名唐山市南堡开发区外环加油站，2010 年 5 月由河北壳牌石油销售有限公司收购后更名为现名称（以下简称“该站”），位于南堡开发区八号路东，该站成立于 2010 年 12 月 13 日，负责人杜毅，公司类型为外商投资企业分公司，统一社会信用代码：91130230566182907H。 该站《危险化学品经营许可证》有效期为 2023 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 20 日，登记证书编号为 13021013202600011；成品油零售经营批准证书证号为油零售证书第冀 BA0421 号，有效期为 2024 年 12 月 23 日至 2029 年 12 月 23 日，从事车用乙醇汽油、柴油、煤油零售业务。 该站占地面积 4649.84m²，该站设置加油机 3 台，其中 6 枪（4 汽 2 柴）加油机 2 台，4 枪乙醇汽油加油机 1 台；设置 S/F 双层埋地储罐 5 个，其中 3 个 30m³S/F 双层乙醇汽油储罐，2 个 30m³S/F 双层柴油储罐，柴油折半计算，储油总容积为 120m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 加油站的等级划分，油罐总容积 90m³ < V ≤ 150m³ 为二级加油站。 站内现有职工 7 人，其中主要负责人（站长）1 人，专职安全管理人员 1 人，其他人员 5 名。		
存在问题	存在问题	依据	整改措施
	加油区设置的 MFZ/ABC4 型手提干粉灭火器，不符合要求。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 12.1.1	加油区设置 MFZ/ABC5 型及以上手提干粉灭火器。
	加油站液位报警等信息系统电源未设置不间断电源供电。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 13.1.1	加油站信息系统设置不间断供电电源。
整改完成情况	存在问题		完成情况
	加油区设置的 MFZ/ABC4 型手提干粉灭火器，不符合要求。		加油区已设置的 MFZ/ABC8 型手提干粉灭火器。
	加油站液位报警等信息系统电源未设置不间断电源供电。		加油站液位报警等信息系统电源设置了不间断电源供电。
评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物等防火距离符合规范要求。消防设施齐全，该站设置了防雷防静电设施并由唐山市防雷中心出具《雷电防护装置检测报告》。安全管理比较规范，各项规章制度已基本建立健全，操作规程也较为适用，建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实，安全管理体系已经形成。 在现场检查表的 242 项内容中，经现场检查、评价，该加油站涉及到的有 135 项，经现场检查、评价，全部合格。		

	按照评价标准，河北壳牌石油销售有限公司唐山南堡开发区世纪大道加油站经营危险化学品（车用乙醇汽油、车用柴油）安全现状符合要求。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	康小明	2004000000100372
评价组成员	赵兴华	13190221373
	刘瑜昆	1600000000300158
	李国玉	2004000000100369
	张佳丽	13240361730
报告编制人	刘瑜昆	1600000000300158
报告审核人	赵妍	13250407821
技术负责人	石振森	2004000000100375
过程控制负责人	安晓红	2004000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	康小明、刘瑜昆
	时间	2026. 3. 6
	主要任务	现场勘察、收集资料
报告提交时间	2026. 6. 18	
备注		

现场照片

站前合影  A photograph of two men standing in front of a gas station canopy. The man on the left is wearing a light-colored jacket and holding a blue bag. The man on the right is wearing a dark jacket. The gas station canopy has a yellow and red logo.	卸油口   Two photographs showing the unloading ports of a fuel tank. The top photo shows two black valves with labels '100# 100#'. The bottom photo shows three colored valves (blue, red, green) with labels '100# 100# 100#'. There are also some yellow and green tags attached to the valves.
加油区  A photograph showing the gas station canopy and pumps. The canopy has a yellow and red logo. The pumps are red and white. The ground is paved and has yellow lines.	油罐区  A photograph showing the oil tank area. There is a large black oil tank on the right. In the background, there is a white building and a bridge. The ground is paved and has some yellow lines.